



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка — детский сад № 188»

394077, Россия, г. Воронеж, бульвар Победы, д. 5 тел./факс: (473) 266-19-38 E-mail: mdou188vrm@mail.ru
ОКПО 49740369 ОГРН 1033600015129 ИНН 3662050312 КПП 366201001

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий по предписанию № 152/1/1 от 27.08 2018

«19» мая 2020 года

№ п/п	Нарушение	Мероприятия, которые были выполнены
1	Допущено на путях эвакуации применение материалов для отделки пола (в групповых ячейках гр. № 1,3,4,5,6,7,8,9, в коридоре блока (изостудия), стен (в групповых ячейках гр. № 1,2,5,6,7,8,9,10, в коридоре пищеблока) с неизвестными показателями пожарной опасности (отсутствуют документы, свидетельствующие о показателях пожарной опасности).	Выполнено частично. Заменено покрытие полов в групповых ячейках групп № 3, 4, 5, 8 и стен в группах № 2, 9.
2	Лестницы 3-го типа расположены от оконных проемов на расстоянии менее 1 м.	Выполнено частично, в 2019 году 1 лестница (со стороны гр. № 5 и № 8) отнесена на расстояние более 1 метра от здания.
3	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает должный уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	Не выполнено, из-за недостаточного финансирования, смета на выполнение работ есть.
4	Не обеспечен общий уровень звука более 75 дБА сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Не выполнено, из-за не достаточного финансирования.
5	Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из (гр. №10 1-го этажа на улицу).	Не выполнено, из-за не достаточного финансирования.
6	Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1,2 м (путь эвакуации рядом с группами №3,4 по факту 0,96 м).	По проекту по пути эвакуации несущие стены. Реконструкция не возможна.
7	Не предусмотрено автоматическое включение эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения.	Не выполнено, из-за не достаточного финансирования.

Заведующий МБДОУ
«ЦРР-детский сад №188»



Г.И. Лифанова